

業種	場所	水量 (m ³ /日)	BOD (mg/L以内)		処理方法
			処理前	処理後	
うどん店排水	香川県高松市	1	2400	20	膜分離
	徳島県鳴門市	6	2000	120	沈殿槽
	香川県高松市	20	2000	128	沈殿槽
	香川県高松市	5	1000	140	沈殿槽
	香川県高松市	3	2000	136	沈殿槽
	香川県仲多度郡	4	2150	156	沈殿槽
	香川県高松市	10未満	2000	125	沈殿槽
	香川県高松市	2.5	1500	4.2	膜分離
	香川県三豊市	1	3870	20	膜分離
	香川県観音寺市	4	2000	2.1	膜分離
	香川県坂出市	8	1500	3.0	膜分離
	和歌山県和歌山市	2.5	1500	1.9	膜分離
	香川県観音寺市	1.5	3000	20	膜分離
	香川県三豊市	1.5	2000	21	膜分離
	香川県高松市	3.5	2000	20	膜分離
	香川県丸亀市	1	3500	20	膜分離
	愛媛県松山市	3	2000	19	膜分離
	香川県善通寺市	6	1000	133	沈殿槽
	香川県高松市	15	1000	142	沈殿槽
	香川県木田郡	8	1200	127	沈殿槽
	香川県仲多度郡	5	2000	136	沈殿槽
	香川県善通寺市	0.3	6000	154	沈殿槽
	徳島県名西群	3	2500	129	沈殿槽
	大阪府貝塚市	6	1500	19	膜分離
菓子工場排水	徳島県鳴門市	15	6000	157	沈殿槽
	香川県観音寺市	40	300	3.3	沈殿槽
	香川県高松市	4	2500	15	沈殿槽
ブロイラー排水	香川県坂出市	30	700	124	沈殿槽
	香川県高松市	40	550	127	沈殿槽
	香川県三豊市	40	500	138	沈殿槽
	香川県綾歌郡	45	600	131	沈殿槽
弁当工場排水	徳島県徳島市	40	600	22	膜分離
	香川県東かがわ市	40	500	10	沈殿槽
製麺工場排水	香川県さぬき市	30	2000	300	沈殿槽
	三重県伊賀市	2.5	1150	21	膜分離
洗卵排水	香川県高松市	5	2000	0.5	沈殿槽
パーラー(搾乳関連)排水	香川県高松市	20	400	0.6	膜分離
高濃度オリーブ排水	香川県小豆郡	4	3700	1.4	膜分離
	香川県小豆郡	0.1	48000	20	膜分離
畜産養豚排水	香川県さぬき市	5	4000	22	膜分離
	静岡県富士宮市	8.3	3333	20	膜分離
	静岡県富士宮市	2.4	3333	19	膜分離
精米洗浄排水	香川県さぬき市	3	12000	5.4	沈殿槽
	岐阜県羽島群	3	5700	144	沈殿槽
	香川県さぬき市	3	12000	151	沈殿槽
給食センター排水	香川県坂出市	8	500	4.5	膜分離
清涼飲料水残渣排水	香川県綾歌郡	1.5	45000	1.0	膜分離
リンゴ酒製造排水	長野県伊那市	0.7	200	139	沈殿槽